

運営推進会議等開催報告書

R5 年 3 月 22 日

事業所名	海の家すずらん		
担当者	岡田悠佑	電話番号	089-979-7776

1 開催日時	令和 5 年 3 月 22 日 14:00 ~15:00
--------	------------------------------

2 開催場所	海の家すずらん
--------	---------

3 出席者	
13 人	
職員 6 人	

4 活動状況報告	別紙のとおり
----------	--------

5 活動状況に関する評価	防火について(スプリンクラー使用操作方法等)
--------------	------------------------

6 主な要望、助言等	
①	コロナ禍の為文書にて報告させて頂く。
②	火災報知器、スプリンクラーの作動時の確認場所、停止までの順序をマニュアルを用いて再度説明、確認を行う。火災報知器、スプリンクラー誤差動時止め方を理解していないと近隣の方や利用者様に多大なご迷惑をお掛けする事になるので職員全員がしっかり把握行う。

7 要望、助言に対する考え方	
①	昨年11月に実施した消防訓練を元に火災報知器、スプリンクラーの誤作動時の対応について職員全員に周知、徹底行う。夜間や早朝に作動した際にも対応出来る様にマニュアルを作成し全員が把握、順次訓練行っていく。特に夜間帯は職員1人になる為マニュアルの把握徹底する。

8 その他特記事項	
①	